


ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»

Именовано тело за оцењивање усаглашености

"VINCA" Institute of Nuclear Sciences, Serbia
Body Appointed for Conformity Assessment



На основу члана 13. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС» бр.25/16) и Решења о проширењу обима именована бр. 021-00-116/2011-08 од 01.12.2011. Министарства економије и регионалног развоја, на захтев

SOBEL d.o.o, Ustanička 125-i, 11050 Beograd
издаје се

ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. VINCA.PU.19.KA018 CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Произвођач: Manufacturer	Hemstedt GmbH Schleicherweg 19, 74336 Brackenheim Немачка
Производ, тип (модел): Product, Type (model)	Grejni kabl sa rednom vezom BR-IM
Карактеристике производа: Product characteristics	Grejni provodnik: 0,134 Ω/m39,804 Ω/m Radni napon: 230 V ~, Naznačena ulazna snaga: maks. 17 W/m, Mehanička klasa: M2, Maks. Dozvoljena temperatura: 80 °C Povratni puni Cu provodnik 1 mm², izolacija od XLPE, ekran od Al trake u kontaktu sa Cu-Sn savitljivim provodnikom 1 mm² i plašt od PVC
Стандард: Standard	IEC 60800:2009
Извештај о оцењивању бр. Assessment Report No.	IPDKA19S018 od 25.11.2019.
Рок важења потврде: Attestation validity	Do 29.11.2024.

На основу прегледа достављене техничке документације произвођача и декларације о усаглашености, потврђује се да наведена електрична опрема задовољава безбедносне захтеве **Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона** («Службени гласник РС» бр.25/16).

On the basis of examination of the delivered manufacturer's technical documentation and declaration of conformity, it is certified hereby that the quoted electrical equipment complies with the safety provisions of Rulebook on the electrical equipment intended for use within certain voltage limits ("Official Gazette of RS", No. 25/16).

На основу члана 14.и Прилога 5. Наведеног Правилника, на предметни тип производа наноси се српски знак усаглашености.

On the basis of Article 14 and Annex 5 of the applied Rulebook, for the present type of product Serbian mark of conformity is applicable.

Датум
Date

29.11.2019.



М.П.
Seal

Биро за сертификацију
Извршни руководилац
Executive Manager of
Certification Department

Др Предраг Поповић